



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел (812) 718-25-05, <http://78.mchs.gov.ru>

Управление по Центральному району

191024, Санкт-Петербург, ул. Мытнинская, д. 3, тел (812) 602-14-96

Предписание № 43-1-340/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности

Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя образовательная
школа №167 Центрального района Санкт-Петербурга
(ГБОУ школа № 167 Центрального района Санкт-Петербурга),
Юридический адрес: 191024, г. Санкт-Петербург, ул. Херсонская, д. 9/11, литер А;
ИНН 7825424797

Во исполнение распоряжения, изданного начальником управления по Центральному району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербурга Силаевым Андреем Николаевичем от 28.04.2021 года № 43-1-340, ст. 6, 6¹ Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» с 14 по 29 июня 2021 года, Юдаковой Василисой Павловной – инспектором отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы Центрального района Управления по Центральному району Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу проведена плановая выездная проверка объекта защиты – здания общеобразовательного учреждения, расположенного по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Херсонская, д. 9/11, литер А, правообладателем которого является Государственное бюджетное образовательное учреждение средняя образовательная школа №167 Центрального района Санкт-Петербурга, совместно с заместителем директора по АХР ГБОУ СОШ №167 Центрального района СПб Шершун Валентиной Ивановной.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности.	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Предлагаемый срок контроля
1	2	3	4
1.	Эвакуационные выходы из подвального этажа не предусмотрены непосредственно наружу обособленными от общих лестничных клеток здания	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст.1, п. 2 ч.1 ст.6, ст.89 от 22.07.2008, п. 4.2.2 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	01.08.2022

2.	Планы эвакуации не выполнены в соответствии с ГОСТ Р 12.2.143-2009	Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «О противопожарном режиме» п. 5	01.08.2022
3.	Помещения зрительного зала и сцены размещено на 5-м этаже здания 3 степени огнестойкости.	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6, ч. 3 ст. 4, таб. 6.14 Свод правил СП 2.13130.2012	01.08.2022
4.	Ширина выходов из лестничных клеток наружу в здании класса Ф4.1 менее ширины марша лестницы	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч. 2. ст. 1, ч. 3 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 6, ст. 89, СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.2.20	01.08.2022
5.	В здании общеобразовательного учреждения детей высотой более 3х этажей не предусмотрена система оповещения 4-го типа (фактически предусмотрена система оповещения 2-го типа).	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч.2 ст. 1; п. 2 ч.1 ст. 6; ч.4 ст.4; СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре Требования пожарной безопасности» таблица 2 п.14	01.08.2022

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии с частью 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

При этом, в соответствии с пунктом 75 Административного регламента МЧС России исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности, утвержденного приказом МЧС России от 30.11.2016 № 644 (далее - Административный регламент), в случае проведения расчета по оценке пожарного риска, подтверждающего выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, в ходе внеплановой проверки указанный расчет подлежит проверке в соответствии с пунктом 63 настоящего Административного регламента.

Противопожарное мероприятие, содержащееся в предписании об устранении нарушений, влияющее на расчетные величины пожарного риска, считается исполненным при выполнении одного из следующих условий:

1) исполнение в полном объеме данного мероприятия;

2) исполнение комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная

документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона N 123-ФЗ;

3) наличие расчета по оценке пожарного риска в случаях, установленных Техническим регламентом, с результатом, не превышающим допустимые значения, установленные указанным федеральным законом для объектов защиты, которые запроектированы и построены, а равно на которых были произведены капитальный ремонт, реконструкция или техническое перевооружение, после вступления в силу Технического регламента.

При применении на объекте защиты комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в ходе проверок будет проверяться их соблюдение.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в досудебном (внесудебном) порядке, установленном главой V Административного регламента, или в суд.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества;

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.


Инспектор отделения ОНДПР Центрального района

Управления по Центральному району

Главного управления МЧС России по г. Санкт-Петербургу

лейтенант внутренней службы

«29» июня 2021 г.



В.П. Юдакова

Предписание для исполнения получил(-а):

Заместитель директора по АХР ГБОУ СОШ №167 Центрального района СПб Шершун Валентина Ивановна

«29» июня 2021 г.

(подпись)